

ОАО «Ярославский завод РТИ»

**АКТ**

05 февраля 2002г.

**Об использовании полезной модели**

Регистрационный номер : 15009 от 10 сентября 2000 года

Название полезной модели: Конденсатоотводчик

Конденсатоотводчики находятся в эксплуатации на теплоиспользующем оборудовании (вулканизаторы непрерывного действия, вулканизационные прессы и котлы ) с августа 1998года.

Использование конденсатоотводчиков позволило снизить годовой расход электроэнергии на 1900 Гкал и увеличить количество возвращаемого конденсата на 3,9 %. Фактически годовая экономия составила 475тысяч рублей.

Конденсатоотводчики надежны в эксплуатации, просты в обслуживании , позволяют значительно снизить давление в системе сбора конденсата.

Главный инженер

Е.А.Груздев

Члены комиссии:

Гл.энергетик

Ж.Н.Шиганов

Нач.энергоцеха

В.Н.Мельников

Вед. Инженер ОГЭ

И.А.Абрамова